

平成27年度事務事業評価シート		該当事業(評価対象外事業は基本情報のみ記載)		
		一般事務	公共建設事業	評価対象外事業
事務事業名	ポンプ場管理事業			
予算科目	8 款 3 項 1 目			
総合計画での位置付け	都市基盤の整備 都市計画			
所管課情報	担当課:	土木管理課	電話番号(内線):	593
記入者情報	所属長:	木曾 信之	担当責任者:	一方井 浩介
事業の性格	内部管理事務			
実施期間	【開始年度】平成 18 年度 【開始年度】設定なし			
事業の対象	市民			
根拠法令等				
事業の目的	市内各所にある4つのポンプ場について適正な維持管理を行い豪雨・災害等を未然に防ぎ地域の防災・安全の確保を図る。			
事業の内容	市内各所にある4つのポンプ場施設の維持修繕、改修及び施設の管理委託費			
改善策の 具体的 取り組み (当初)	ポンプ場における機械設備の管理は計画的にオーバーホール、修繕を実施することで効率的に進められている。現在進められている施設の長寿命化計画の内容を検討しつつ機械以外の設備(建築物等の老朽化対策)についても今後の対応策を細部にわたって策定していく必要がある。			
改善策の 具体的 取り組み	現在進められている長寿命化計画と連携して施設の適正な維持管理を実施する。			

事業費及び財源内訳					
項 目		26年度決算	27年度予算	9月末の執行状況	27年度決算
事業費	直接事業費	41,188	23,610	4,397	21,804
	人件費	1,591	1,608	322	1,608
	合計	0	25,218	4,719	23,412
人件費 内訳	人工数	0.20	0.20	0.04	0.20
	人件費単価	7,954	8,042	8,042	8,042
	補助事業人件費	0	0	0	0
	人件費	1,590	1,608	321	1,608
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	42,779	25,218	4,719	23,412

事業活動の実績(活動指標)					
項目	単位	26年度実績	27年度予定	9月末の実績	27年度実績
ポンプ等施設修繕件数	件	8	0	2	5
ポンプ等改修工事件数	件	2	0	0	2

向こう5年間の直接事業費の推移						
年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	5年間の実績
	25,000	0	0	0	0	25,000

成果指標				
成果指標	浸水被害戸数			
指標設定の考え方	浸水等の被害を未然に防ぐことで適正な施設管理が行われている。			
区分年度	26年度	27年度	28年度	
目標	0	0	0	0
実績	0	0	0	0

自己評価				
自己評価 (担当責任者)	妥当性	目的の妥当性	4	B
		市民ニーズへの対応	4	
		市の関与の妥当性	4	
	有効性	事業の効果	4	B
		成果向上の可能性	3	
		施策への貢献度	4	
	効率性	手段の最適性	3	C
		コスト効率	3	
		受益者負担の適正	3	
課題認識	排水ポンプの修繕は長期的なスケジュールに基づいて実施されている状況である。既に実施されている施設の長寿命化計画と連携して効率的かつ安全な施設の維持管理を行う。			

一次評価				
一次評価 (所属長)	妥当性	目的の妥当性	4	B
		市民ニーズへの対応	4	
		市の関与の妥当性	4	
	有効性	事業の効果	4	B
		成果向上の可能性	3	
		施策への貢献度	3	
	効率性	手段の最適性	3	C
		コスト効率	3	
		受益者負担の適正	3	
課題認識	28年4月1日に県から移管された貨物基地関連道路も含めて、市内ポンプ設置15ヶ所がある。28年度に公共下水道施設である3ヶ所(大谷P・梢川P・安広P)の雨水ポンプ場が下水道課へ完全移行されるが、大雨警報発令時では土木管理課のバックアップが必要である。また土木管理課で管理を行う12ヶ所のポンプ施設(市営住宅地、国道・市道アンダー道路部等)のポンプ施設は引き続き適正な維持管理に努め、市民の安心・安全な生活に寄与する必要がある。			

二次評価	
二次評価 (所属部長)	以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮る。
意見、課題	行政評価委員会抽出事業

行政評価委員会の答申

<p>外部評価 (行政評価委員会)</p>	<ul style="list-style-type: none">・記載にポンプ場やポンプ施設とある。内容は揃えておいた方がよい。・成果指標の浸水被害がゼロというのは良いことであるが、指標としてはどうか。点検の結果トラブルが幾つあったなどという方が適切ではないか。・ポンプが問題なく動くか管理委託しているのであれば、間違いなく動くことを何回か確認するというのもよい。・適正な維持管理に努めていただきたい。
---------------------------	--

経営者会議の最終判断

<p>事業の方向性</p>	<p>現状のまま継続する。</p>
<p>意見、課題</p>	